

הרשוקול מסיבת הועדה לבניה בית הספר שהתקיימה ביום י"ג סיון תשי"ד
(54.6.14)

משתתפים: י. גורן (מנהל בית'ס) גינזסר (אדריכל)
גריין (אחים) קבלנים) מהנדס ספיר,
מהנדס וויצמן, דובין ז. דענן י.
חבר הועד לוינסון. בגלל שרות בעבודות.

חבר: לאחר שביעה הסכר לתכניה מפי מר גינזסר, קובעים, כי חשובי הכמויות של החמרים
מחאימים בדרך כלל לתכניה פרט לביטויים ואי אלה הפרטים קטנים.

ביטויים בתכניה המקורית היו הביטויים מחושבים לבניה מלבני סיליקה ולפיכך
רחבת הוא 22 סמ' לאחר שהוחלט לכנות מבלוקים רחב הביטויים הוא
רק 20 סמ'.

קומפוזיט ונג רעפים הועדה ממליצה על בניה קומפוזיט שהיא פולה יחסית מקומה
אחה. לא רצוי לבנות שלוש קומות א' אין כסהון שהיסודות ישאו קומה
שלישית ב' חצוי כחות נוספים אמר יהיה לבנות מעל לאגפים של
השרויים וחצוי מלאכה.

אשר לגב - הועדה לא באה לידי מסקנה איזה גב זול יותר, רעפים או
יציקה. ידוע כי רעפים נשכרים ויחכן שיהיה צורך מידי פעם כפעם
להחליף אחדים מהם אשר לא כן בגב יצוק. לעומת זאת אין ספק כי
מבחינה בידוד משפם גב רעפים טוב יותר.
לכן ממליצה הועדה לבנות שתי קומות עם גב רעפים.

חלונות ממליצים להקטין את שטח החלון ובצוי חלון עם כנפיים מסחובות.

בלוקים הועדה ממליצה לדרוש בלוקים בהזק מינימלי של 15 סמ'ק ולשלוח את
הבלוקים לבדיקה נוספת.

י. דענן
מזכיר

ז. רובין
ס"מ יו"ר הועדה

ארכיון קריית אונו		
מיכל	תיק	מעטפה
נרשם:		
נסרק:		
נבדק:		