

פ ר ט י - כ ל

מפגישה שתקיימה ביום 15.2.63 במשרד מהנדס מועצת קירית אוננו.  
הגורמים: גב' נחמה ניר-מעפחה גני-ילוזים מחוז ת"א ומחוז המרכז.  
 רפאל אברהם - אדריכל.

עמוט אורן-מהנדס המועצה - אדריכל.

ה נ ו ש א: 1) חכניות גני-ילשים שהוכנו ע"י ר. אברהם-ע. רוגן-אדריכלים  
 הצעה מס' 1, ומס' 2.

2) גני ילדים - כלליה, כולל סיור במס' גנים בלוד, רמלה, וח"א.

הצעה מס' 1 נראית כהצעה טובה מכל הבחינות.

רצוי להגדיל את המטבח ולהוסיף עוד כיור נמוך לילדים.

אפשר להקטין את חדר הגננת עד כדי פינת ישיבה וארון.

אם אפשר, רצוי, לקרב את המחטן לחצר הקדמית, למעשה דרוש רק קשר ישיר לחצר.

יש למעט כשטחי זכוכית בפרט בחלק התחתון, רואה מבחינת בטיחות.

פתרון של הלוח החלל ע"י ארונות בנויים נמוכים, ולאן דווקא  
 ע"י פירוח עד החקרה, מחקבל כפתרון נאה.

יש להוסיף בית שמוש אחד סגור לגננת.

הצעה מס' 2 איננה נראית למפקחת מהסבוח כדלשמן:

חורי הגן מפורזים

לגננת אין אפשרות להקיף את כל קולקטיב הילדים (עד 40 במספר)  
 בשעת פעילותו המשותפת והאינדיווידואלית.

אין אפשרות לקיים הגיגות המשותפת ברוב המקרים גם להורים.

הערוח נוספות, ראה להצעה מס' 1

פיתוח החצר וביית הברבור נראה מעניין ונאה.

במקרה של שתי כחות בן צמודות יש להפריד הפרדה מבסימאליה, כולל הכניסות  
 וכל השרוחים. (רצוי אפילו שני גנים נפרדים)

התקיים סיור במספר גנים בלוד רמלה וחל-אביב, שהסתיים כעבור 4 שעות.